



检测报告

TEST REPORT

报告编号: HBQSBG20220505008

Report Number

项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司飞灰送样检测项目
Project name

委托单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司
Client

受检单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司
Tested Unit

检测类别: 送样检测
Test Type

编制日期: 2022年05月18日
Date

湖北东奥检测技术有限公司

Hubei OS Testing Technology Corporation

说 明 Introduction

1. 报告于“随检随发”或检测单位检测专用章无效。

This report is considered

2. 本报告无编制人、审核人、签字人签名无效, 报告经涂改无效。

the sign of the author, the auditor and the issuer. This report shall not be altered.

3. 本报告不得复制无效。

This report shall not be copied partly.

4. 本报告只对送检样品负责, 检测结果只对样品负责。

This report for sample, test results are only responsible for samples.

5. 本报告未经检测单位同意不得用于广告, 商品宣传等商业行为。

This report shall not be published

6. 委托检测结果只代表检测时样品的排放状况, 排放数据应由客户提供。

The test results only represent

1.任务来源

湖北中安环境检测有限公司与安徽悦绿生态服务有限公司的委托,对其2022年05月05日送检的样品于2022年05月06日至05月13日进行分析检测。

2.检测方案

序号	检测项目	检测方法	检测标准	检测仪器
1	含水率	221-2005(2) 城市污泥 含水率的测定 重量法	电子天平(QS-FX021)	

5. 检测结果(检出限)检测结果

收样日期	样品性状	检测项目	检测结果			标准限值	单
			1#	2#	3#		
		含水率	19.9	18.7	19.2	/	
		铜	0.02	0.02	0.02	40	
		砷	0.01L	0.01L	0.01L	100	
		铅	0.03L	0.03L	0.03L	0.25	
		镉	0.01L	0.01L	0.01L	0.15	
		镍	0.03L	0.03L	0.03L	0.5	

			汞	1.0×10^{-4}	7×10^{-5}	1.0×10^{-4}	0.05
			砷	4.67×10^{-3}	2.94×10^{-3}	3.70×10^{-3}	0.3
			硒	1.0×10^{-4} L	1.0×10^{-4} L	1.0×10^{-4} L	0.1

备注: 1、本次检测样品为客户送检样品, 本公司仅对样品检测数据和结果负责。2、“检出限+L”表示标准限值。

报告/签字

